



Comune di MONTANARO

Arr. II 31 GEN 2017

N. prot. 1051

Cat. F. d. 2 Fasc.

Risposto il

FASC. SEGR.
BECCHIOTTI
ZEPPEGNO
SINDBAO
SEGR.
UTC

All'Assessore all'Istruzione

All'Assessore ai Lavori Pubblici

CONSIGLIERI
COM. CI = e-mail del Comune di Montanaro

Montanaro 30/01/2017

e p.c. al Sindaco di Montanaro

ai Gruppi Consiliari

al Segretario comunale

del Comune di Montanaro

Oggetto: Interrogazione problema impianto di riscaldamento scuole primarie Montanaro

In riferimento a quanto accaduto in data 09/01/2017 presso le scuole materne ed elementari di Montanaro, dove in seguito alla riapertura dei plessi scolastici dopo le festività natalizie si verificata un malfunzionamento dell'impianto di riscaldamento con temperature di 13 °C in alcune aule, ai sensi degli art.li 13 e 14 del Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio comunale e delle Commissioni Consiliari chiediamo di sapere quanto segue:

- L'Amministrazione Comunale dopo quanto accaduto ha valutato azioni e/o provvedimenti da prendere per prevenire ed evitare il ripetersi di situazioni di quel genere; considerando che non tutte le famiglie hanno la possibilità di tenere i figli a casa oppure sanno a chi affidarli durante il giorno.
- Quali azioni sono state intraprese dall'Amministrazione nei confronti della ditta che gestisce il servizio

Chiedendo cortesemente risposta scritta si porgono cordiali saluti.

Con osservanza.

Lista Civica Democratici per Montanaro

Capogruppo

Angela Carbone



COMUNE DI MONTANARO CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

IL SINDACO

Prot. n. 2487 del 8.3.17
Risposta a Prot. n. 1051
del 31.01.2017

Montanaro, 06 marzo 2017

Spett.le
Gruppo Consiliare
DEMOCRATICI PER MONTANARO
Capogruppo Dr.ssa Angela Carbone

LORO SEDE presso Palazzo Comunale

e, p.c. Ai Sigg. Consiglieri Comunali
Invio tramite e-mail

Oggetto: Risposta ad interrogazione prot. n. 1051 del 31.01.2017 – Problema impianto di riscaldamento scuole primarie Montanaro

Visto l'approssimarsi della ripresa dell'attività scolastica del 9 gennaio c.a., come da accordi tra l'Amministrazione e il Gestore del servizio di erogazione calore, nei primi giorni di Gennaio è stata verificata la funzionalità degli impianti di riscaldamento degli immobili Comunali con particolare riferimento agli edifici scolastici.

Nella giornata di domenica 8 Gennaio un evento esterno (non riconducibile al Gestore) e non prevedibile ha inficiato l'accensione programmata del bruciatore alla Scuola Materna ed Elementare e l'operatività del sistema di telegestione impedendo di fatto un preventivo intervento manutentivo.

Nella mattina del 9 Gennaio, alla ripresa dell'attività scolastica, è stato ravvisato il malfunzionamento che è stato risolto a seguito di tempestiva chiamata, da parte della squadra tecnica mediante l'avvio manuale degli stessi impianti.

L'intervento del Gestore è stato conforme agli obblighi stabili dal Capitolato Speciale d'Appalto.

Abbiamo richiesto al Gestore di valutare un'implementazione impiantistica (batterie tampone al sistema di rilancio allarmi) al fine di poter scongiurare il ripetersi del disservizio imputabile a cause esterne (interruzione erogazione energia elettrica).

Ci rammarica che un'infausta circostanza abbia comportato disservizi agli alunni ed alle relative famiglie vanificando gli sforzi e le iniziative intraprese affinché ciò non avvenisse.

L'Assessore competente all'Edilizia Scolastica e LL.PP.

Il Sindaco

Ing. Davide Zeppegno

ing. Giovanni Ponchia

