



GRUPPO CONSILIARE IDEAMONTANARO

Comune di MONTANARO

Arri. il **14 SET. 2020**

N. prot. **8149**

Cat. **1** Cl. **6** Fasc. **6**

Risposto il

FASC. SEGR
SINDACO
SEGR
UTC

Montanaro, 14 Settembre 2020

Al Sindaco del Comune di Montanaro Canavese

Al Segretario Comunale

Oggetto: Depuratore Comunale. Interrogazione ai sensi dell'Art. 13 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari.

Premesso che:

- La società Smat spa, dal 2004, gestisce sia il servizio idrico integrato (acquedotto, fognatura e depurazione);

Considerato che:

- Recentemente sono stati effettuati significativi interventi da parte della Società sia sulla rete fognaria che al depuratore;

Si chiede se

- L'intervento di manutenzione straordinaria effettuata presso il depuratore abbia reso lo stesso idoneo alla propria funzione – ricezione dei liquami fognari, la loro depurazione, e la successiva immissione degli stessi trattati ed a norma nel Rio Baina;
- L'impianto di depurazione è da considerarsi idoneo alle esigenze dell'intera nostra comunità;
- Se e quando saranno effettuati, da parte della SMAT Spa, altri investimenti sul nostro territorio per il miglioramento della qualità del servizio idrico integrato – rifacimento tubazioni acquedotto obsolete, costruzione tubazioni fognarie e loro allacciamento al depuratore -;

Si richiede risposta scritta ai sensi dei commi 4 e 5 del Regolamento sopra citato.

Il Capogruppo di IDEAMONTANARO
GALLON Arrangelo



COMUNE DI MONTANARO
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

IL SINDACO

Prot. n. 9443

Montanaro, 15 OTT 2020

Illustre Capogruppo di Ideamontanaro
Sig. Arcangelo Gallon

e p.c. Stim.mi Consiglieri
rispettive mail

Oggetto: Risposta all'interrogazione ns. prot. n. 8179 del 14 settembre 2020.
"Depuratore Comunale".

In riferimento alla richiesta in oggetto ed allo stato attuale, sentiti gli Uffici competenti, si allega la risposta della Società Smat S.p.A.

Cordiali saluti.



Il Sindaco
Ing. Giovanni PONCHIA

Comune di MONTANARO

Arri. il 14 OTT. 2020

N. prot. 9378

Cat. 1 Cl. 6 Fasc.

Risposto il

UTC
SINDACO



Via pec

Prot. n. 63874

Torino, 14 OTT. 2020

Egregio
Ing. Giovanni PONCHIA
Sindaco del Comune di Montanaro

Gentile
Ing. Viviana PERUZZO
Responsabile Settore Tecnico e Manutentivo
Comune di Montanaro
comune.montanaro.to@legalmail.it

Oggetto: Interrogazione Gruppo Consiliare IDEAMONTANARO.

Con la presente siamo a riscontrare la vs nota del 16 settembre u.s. (prot 8271) riportando nel seguito le informazioni richieste:

- il depuratore denominato Softoripa, come noto realizzato da codesta Amministrazione prima del subentro di SMAT SpA per la gestione, è sempre stato, sebbene dotato di attrezzature ormai datate, adeguato al trattamento dei reflui di pertinenza dell'insediamento servito dimostrando sufficiente capacità depurativa. Tale capacità è stata nel tempo dimostrata dalle attività di controllo analitico della qualità delle acque depurate effettuate sia da questo gestore che dagli Enti preposti al controllo;
- pur procedendo alle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria che si sono rese necessarie nel tempo al fine di garantire la funzionalità del processo, questo gestore ha richiesto ad ATO il finanziamento necessario (circa € 700.000,00) ed ha provveduto di recente alla ristrutturazione completa dell'infrastruttura. Quest'ultima si compone oggi delle sezioni di grigliatura (fine e grossolana), sollevamento, dissabbiatura, ossidazione, sedimentazione finale, disinfezione ed è in grado di garantire una buona efficienza depurativa;
- gli investimenti di recente realizzazione od in corso d'opera presso il vs Comune, risultano:
 - ✓ intervento ATO n. 7282 – fognatura in frazione Pogliani: progettazione definitiva disponibile, in attesa dell'autorizzazione di RFI;
 - ✓ intervento ATO n. 13168 – rifacimento tratti di condotte idriche: progettazione definitiva disponibile, in attesa dell'autorizzazione di ATO3;



- ✓ rifacimento condotta adduttrice in Via Garibaldi: realizzato nell'ambito della manutenzione ed in fase di conclusione;
- ✓ ricerca delle anomale immissioni di acque bianche nella rete di collettamento: conclusa fase di misurazione si sta procedendo alla definizione degli interventi.

L'impegno economico complessivo degli interventi sopracitati risulta dell'ordine di € 1.800.000,00.

A disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, si inviano cordiali saluti,

L'Amministratore Delegato
Ing. Marco BANIERI